


# スタンドパイプ初期消火器具 取扱要領

## 消火活動時の担当者の配置



消火栓担当者

第1ホース



第2ホース

第3ホース

協力者  
合図を伝える

ツツサキ補助担当者

ツツサキ担当者



### 差し口と受け口の結合方法

結合は差し込み式で、「カシヤ」と音がするまで押し込む

### 差し口と受け口の離脱方法

離脱環を受け口に向け  
て引き付ける  
離脱環を引き付け  
た後、離脱する



### スタンドパイプの離脱方法

- 必ずホースを外してからスタンドパイプを外す
- 両手で支持レバーと離脱レバーを握り、ツメを外す
- その後、握ったままスタンドパイプを持ち上げ、消火栓から取り外す

### 訓練を実施するときの注意事項

- ◆訓練を実施する場合、必ず事前に、もよりの消防署に連絡してください。
- ◆訓練を実施するうえで、最も重要なことは、「ケガや事故を起こさない」ことであることを参加者に理解してもらってくれください。事故防止策については消防署にご相談ください。
- ◆訓練実施場所で危険な個所に、参加住民・子供等が近づかないよう、危険範囲を明示し、事故防止のための監視員を配置してください。
- ◆訓練参加者の服装は、動きやすい服装で、手袋等では、訓練を実施しないでください。



※ 各部の名称については、市民の方にわかりやすい名称で表しています。

### スタンドパイプ初期消火器具名称




# スタンダパイプ式初期消火器具 取扱要領

## 消火栓のフタを開け方



## ◆ 消火栓担当者 ◆



「放水やめ」の合図を確認した場合、直ちに、消火栓力ギを中止回りに回し、水を止める



## ◆ ツツサキ担当者 ◆

差し口を持って目標に向かいホースを引つ張る

ホースとツツサキを強く引つ張り結合の確認

放水時、後ろに引かれるような反動力が加わるので前傾姿勢をとる

**危険**

